



22.04.2021

67 §

Päätös Destia Oy:n meluilmoituksesta koskien Kaisantunnelin louhintaa, porapaalutusta, pontitusta ja ankkurointiporausta Helsingin päärautatieaseman ratapihalla

HEL 2020-011895 T 11 01 00 02

Päätös

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö päätti hyväksyä Destia Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen, joka koskee Helsingin päärautatieaseman ratapihan alittavan Kaisantunnelin rakentamiseen liittyviä louhinta-, porapaalutus-, pontitus- ja ankkurointiporaustöitä 19.4.2021 - 20.12.2022, ilmoituksessa esitetyllä tavalla sekä seuraavin määräyksin:

1. Louhinta (poraus, räjäytys, piikkaus ja louheen siirto), porapaalutus, pontitus ja ankkurointiporaus ovat kiellettyjä yöaikaan kello 22.00 - 7.00 ellei yötyö ole junaliikenteen sujuvuuden tai turvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Välttämättömiä yötyöitä saa tehdä enintään kahtena yönä seitsemän vuorokauden aikana lukuun ottamatta tukiseinän S13 porapaalutusta, jonka saa tehdä yhtäjaksoisesti.

2. Poravaunujen puomeissa pitää olla Noise Guard -tyyppinen melukotelointi.
3. Työmaan ja osoitteessa Töölönlahdenkatu 3 sijaitsevan Kuulotekniikka Oy:n liikehuoneiston väliin on rakennettava melueste Echo Barrier -meluntorjuntamatoista tai muusta vastaavasta materiaalista.

Meluesteen suunnittelussa pitää käyttää ympäristömeluasiantuntijan apua.

4. Yöaikaan tehtävän porapaalutuksen aiheuttaman melun leviämistä Kaisaniemen puiston etelälaidalla sijaitsevien asuinrakennusten suuntaan pitää torjua Echo Barrier -meluntorjuntamatoista tai muusta vastaavasta materiaalista tehdyllä siirrettävällä meluesteellä.



22.04.2021

Meluesteen suunnittelussa pitää käyttää ympäristömeluasiantuntijan apua.

5. Ohikulkijoiden liikkuminen työmaan läheisyydessä pitää suunnitella ja tarvittaessa suojata siten, että työn aiheuttama melutaso ei ylitä ohikulkijoille tarkoitetuilla kulkureiteillä keskiäänitasoa (LAeq,1min) 100 dB eikä enimmäistasoa (LAFmax) 110 dB.

Meluesteen suunnittelussa pitää käyttää ympäristömeluasiantuntijan apua. Meluesteen riittävyys pitää varmistaa mittauksin.

6. Melunleviämislaskelman lähtötiedot ja tulos pitää varmistaa mittauksin, kun työ alkaa. Mittausten suorittajan tulee olla ympäristömelumittauksissa FINAS-akkreditointipalvelun päteväksi todentama tai Suomen ympäristökeskuksen sertifioima.

Mittaustulokset pitää raportoida ympäristöpalveluille seitsemän päivän kuluessa mittauksista. Raportti tulee lähettää sähköpostiosoitteella helsinki.kirjaampo@hel.fi ja saatteeseen tulee merkitä asian diaarinumero HEL 2020-011895.

7. Työtä koskeva tiedote on jaettava alla olevaan karttaan (Kuva 1) merkityn tiedotusalueen kaikkiin rakennuksiin. Asuinrakennuksissa tiedote on jaettava jokaiseen porraskäytävään ja asuinhuoneistoon.

Lisäksi tiedote on jaettava seuraaville asukasyhdistyksille: Töölö-Seura, Töölön kaupunginosat, Kruununhaan asukasyhdistys ja Siltasaari-seura.

Tiedote on jaettava ennen työn aloittamista ja uudelleen ajantasaisena kahden kuukauden välein työn päättymiseen asti. Holiday Inn Helsinki City Centre -hotellille, Kuulotekniikka Oy:lle ja Scandic Grand Central -hotellille pitää jakaa ajantasainen tiedote joka viikko.

Tiedotteesta on käytävä ilmi työn kesto, päivittäinen työaika, perustelut yötyön tekemiselle sekä työn suorittajan ja työn tilaajan



22.04.2021

yhteystiedot.

8. Yöaikaan tehtävistä välttämättömistä porapaalutus- ja pontitus- töistä on jaettava erillinen ennakkotiedote Kaisaniemen puiston ja sen etelälaidan asuinhuoneistoihin.


Tiedotteesta on käytävä ilmi yötyön tarkka ajankohta ja perustelut yötyölle sekä työn suorittajan ja työn tilaajan yhteystiedot.

9. Porauslaitteet on varustettava pölynkeräyslaitteistolla, jonka on oltava aina käytössä kun työtä tehdään. Pölynkeräintä ei saa tyhjentää räjäytyspaikalle eikä louheen sekaan.
10. Työmaan ajoväylien pölyäminen on estettävä esimerkiksi suola- liuksella. Katualueille levinnyt maa-aines on pestävä pois pö- lyämisen estämiseksi. Kuljetettaessa pölyäviä kuormia työmaan ulkopuolelle on kuormien oltava peitettyjä tai kasteltuja.
11. Siirrettävä polttoainesäiliö on sijoitettava tiiviille alustalle, ellei säiliö ole rakenteeltaan valuma-altaallinen, kaksoispohjainen tai -vaippainen tai sijoitettu katettuun suoja-altaaseen. Säiliö on si- joitettava siten, että polttoaineet eivät pääse vahinkotilanteessa viemäriin tai vesistöön. Tankkauspaikoilla on oltava imeytysai- netta ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttä- mistä varten.
12. Työmaalta poistettavat vedet tulee esikäsitellä ja johtaa siten, et- tei niistä aiheudu vesistön tai muun ympäristön pilaantumisen vaaraa tai haittaa rakennetun ympäristön rakenteille, kuten vie- märeille, kaivoille, pumpuille, kaduille tai puistoille. Vesien käsit- telyssä tulee noudattaa tämän päätöksen liitteenä olevaa työ- maavesiohjetta.

Työmaavesiä ei saa johtaa yleiseen hule-, jäte- tai sekavesivie- märiin ilman Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän kanssa tehtyä kirjallista sopimusta.



22.04.2021



Kuva 1. Tiedotusalue.

Käsittelymaksu

Ilmoituksen käsittelystä peritään 780,00 euron maksu (Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 12.4.2019, 91 §). Käsittelymaksu on 50 % taksan mukaista maksua suurempi, koska asian käsittelyn vaatima työmäärä on ollut huomattavasti keskimääräistä suurempi. Lasku toimitetaan ilmoittajalle erikseen Helsingin kaupungin taloushallintopalvelusta.

Päätöksen perustelut

Ilmoituksen mukainen toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 122 §:n edellytykset, kun otetaan huomioon ilmoituksessa annetut selvitykset ja päätökseen sisältyvät määräykset.

Määräysten perustelut

1. Jotta työstä ei aiheutuisi lähiympäristön asukkaille ja hotellien toiminnalle kohtuutonta haittaa, melu- ja tärinähaittaa aiheuttavia



22.04.2021

töitä saa tehdä yöllä vain perustellusta syystä. Määräystä annettaessa on otettu huomioon Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten 22 §.

2. Louhintapaikkojen läheisyydessä on asuinrakennuksia ja hotelleja sekä liikehuoneisto, jossa tehdään muun muassa kuulotutkimuksia, joten on tärkeää, että meluntorjunnassa käytetään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Ympäristöpalveluiden tietojen mukaan poravaunun puomin Noise Guard -tyyppinen melukotelointi alentaa porausmelutasoa noin 10 dB.
3. Työmaan välittömässä läheisyydessä sijaitsevat liikehuoneisto, jossa tehdään muun muassa kuulotutkimuksia, joten on tärkeää, että melun leviämistä torjutaan kaikin käytettävissä olevin keinoin.
4. Porapaalutusta tehdään myös yöaikaan, joten on tärkeää, että melun leviämistä torjutaan kaikin käytettävissä olevin keinoin. Porapaalutuskoneen melulähde sijaitsee matalalla, mikä mahdollistaa meluesteen käytön.
5. Työmaa sijaitsee Helsingin rautatieasemalla, jossa liikkuu päivittäin hyvin suuri määrä ihmisiä, joten on tärkeää, että työmaan lähiympäristön kulkureitit suunnitellaan ja suojataan, jotta melusta ei aiheutuisi vaaraa ohikulkijoille.
6. Mittaus on tarpeen melunleviämislaskelman tuloksen varmistamiseksi.
7. Laajalla tiedottamisella vähennetään työstä aiheutuvaa meluhaittaa. Tiedote tulee jakaa asuinrakennuksissa huoneistokohdaisesti, koska kyseessä on pitkäkestoinen työ, jota tehdään myös yöaikaan. Tiedottamisen avulla asukkaat ja muut häiriytyvät kohteet voivat varautua ennakolta tulevaan meluhaittaan. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 17 ja 22 §.
8. Yöaikainen melu aiheuttaa asukkaille eniten häiriötä, joten on tärkeää, että siitä tiedotetaan ennakkoon ja riittävän kattavasti.



22.04.2021

Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 17 ja 22 §.

9. Määräys on tarpeen, jotta kivipölyä leviäisi ympäristöön mahdollisimman vähän. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 20 §.
10. Määräys on tarpeen, jotta työmaan liikenteen aiheuttama pölyhaitta olisi mahdollisimman vähäinen. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 19 §.
11. Määräys on tarpeen, jotta polttoaineiden käsittelystä ei aiheutuisi ympäristön pilaantumista. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 11 §.
12. Määräys on tarpeen, jotta työmaavesistä ei aiheutuisi ympäristön pilaantumista. Määräystä annettaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelumääräysten 4 §.

Ilmoituksen tekijä

Destia Oy, PL 206, 01301 Vantaa


Y-tunnus: 2163026-3

Ilmoituksen sisältö

Ilmoitus koskee Helsingin päärautatieaseman ratapihan alittavan Kaisantunnelin rakentamiseen liittyviä louhinta-, porapaalutus-, pontitus- ja ankkurointiporaustöitä 19.4.2021 - 20.12.2022. Tunnelityömaan sijainti on esitetty kuvassa 2.



22.04.2021



Kuva 2. Tunnelityömaan sijainti (vinoviivoitettu alue).

Melupäästöt aiheutuvat louhinnasta, porapaalutuksesta, pontituksesta ja ankkurointiporauksesta. Kallioporan aiheuttama melupäästö (äänitehotaso, LWA) on ilmoituksen mukaan 125 dB. Käytössä on yhtä aikaa 1 - 3 poravaunua. Porapaalutuskoneen (uppoavasaramenetelmä) äänitehotaso on puolestaan 116 dB ja pontituskoneen (Movax-korkeataajastyrtin) 107 dB.

Porapaalutus- ja pontitustöitä tehdään päivällä ja yöllä. Yötoita joudutaan ilmoituksen mukaan tekemään turvallisuussyistä ja päiväaikaisen junaliikenteen mahdollistamiseksi. Tukiseinien ja apusiltojen rakentamisen aikataulu on seuraava:

- Tukiseinän S4 porapaalutusta 19. - 30.4.2021 kello 7.00 - 22.00
- Tukiseinän S3 porapaalutusta 26.4. - 7.5.2021 kello 7.00 - 22.00
- Tukiseinien S1, S2 ja S2.1 pontitusta 10.5. - 4.6.2021 kello 7.00 - 22.00
- Apusiltojen porapaalutusta 21.6. - 15.10.2021 kello 22.00 - 7.00 (kaksi yötä viikossa kolmen viikon ajan, jonka jälkeen on neljän viikon tauko ennen seuraavaa jaksoa)
- Tukiseinän S13 porapaalutusta 2. - 27.8.2021 kello 22.00 - 7.00 (viisi yötä viikossa)
- Tukiseinien S5 ja S6 pontitusta 9.8. - 3.12.2021 kello 22.00 - 7.00 (kaksi yötä viikossa kolmen viikon ajan, jonka jälkeen on neljän viikon tauko ennen seuraavaa jaksoa)
- Tukiseinän S12 porapaalutusta 8.11. - 12.11.2021 kello 7.00 - 22.00



22.04.2021

- Tukiseinien ankkurointiporausta 15.11. - 17.12.2021 kello 7.00 - 22.00
- Tukiseinän S14 pontitusta 25.7. - 12.8.2022 kello 7.00 - 22.00
- Tukiseinien S10 ja S11 porapaalutusta 1. - 19.8.2022 kello 7.00 - 22.00
- Tukiseinän S7 pontitusta 15. - 26.8.2022 kello 22.00 - 7.00 (kaksi yötä viikossa)
- Tukiseinien S8 ja S9 porapaalutusta 15.8. - 4.11.2022 kello 7.00 - 22.00
- Tukiseinien ankkurointiporausta 10.10. - 11.11.2022 kello 7.00 - 22.00

Louhintatyöt tehdään päiväaikaan kello 7.00 - 22.00 lukuun ottamatta jokaisen louhintavaiheen kahta ensimmäistä räjäytystä, jotka tehdään ilmoituksen mukaan turvallisuussyistä yöaikaan, kun asemapihan täri-näherkän lasikatoksen alla ei ole ihmisiä. Louhintatöitä tehdään pää-sääntöisesti vain maanantaista perjantaihin, mutta esimerkiksi aikatau-luongelmien tai kalustorikkojen vuoksi töitä tehdään tarvittaessa myös viikonloppuisin. Louhintatyöt tehdään neljässä vaiheessa:

- Tunnelin länsipää (Tukiseinä S4:n länsipuoli) 26.4. - 28.5.2021
- Tunnelin itäpää 7.6. - 2.7.2021
- Tunnelin länsipää (väli S4 -S12) 6.12.2021 - 28.1.2022
- Tunnelin länsipää (Tukiseinän S12:n itäpuoli) 13.12. - 17.12.2021

Louhinnan, porapaalutuksen, pontituksen ja ankkurointiporausten tar-kempi sijainti ja vaiheistus on esitetty liitteessä 2 (Kartta ja aikataulu).

Melulle altistuvat ilmoituksen mukaan eniten rautatieasemalla oleilevat henkilöt, alueella toimivat liikkeet sekä kaksi hotellia. Lähimmät asuin-rakennukset sijaitsevat Itäisellä Teatterikujalla noin 150 metrin etäisyy-dellä lähimmästä louhinta-, porapaalutus- ja pontituspaikasta. Holiday Inn Helsinki City Centre -hotelli (Elielinaukio 5) rajautuu työmaahan tunnelin länsipäässä, kuten myös Kuulotekniikka Oy:n liikehuoneisto (Töölönlahdenkatu 3). Scandic Grand Central -hotelli (Vilhonkatu 13) sijaitsee noin 20 metrin etäisyydellä tunnelityömaan itäpäästä.

Ilmoituksen liitteenä olevan melunleviämislaskelman (WSP Finland Oy, 19.4.2021) mukaan työn aiheuttama melutaso on melulle eniten altistu-van asuinrakennuksen (Teatterikuja 5) julkisivulla päiväaikaan (LAeq,klo7-22) korkeimmillaan 73 dB ja yöaikaan (LAeq,klo22-7) kor-keimmillaan 61 dB. Hotellien julkisivuun kohdistuva melutaso on päivä-aikaan yli 90 dB ja yöaikaan yli 85 dB.

Meluntorjuntatoimenpiteinä ilmoituksessa todetaan, että louhintatyö tehdään päiväaikaan, pontituksessa käytetään korkeataajuustärytintä,



22.04.2021

joka on hiljaisempi kuin lyöntipontituskone, ja työmaan ympärille rakennetaan vanerista työmaa-aita, joka vaimentaa erityisesti porapaalutuksen melua.

Työstä tiedotetaan asukkaille jakamalla huoneisto- ja porraskäytäväkohtaiset tiedotteet osoitteissa Mikonkatu 22 ja 25 sekä Itäinen Teatterikuja 5 sijaitseviin asuinrakennuksiin. Yötöistä jaetaan erilliset ennakkotiedotteet. Lisäksi työvaiheista tiedotetaan sähköpostitse rautatieaseman alueen toimijoille (VR, HSL, Väylä, Fintraffic) ja lähikiinteistöjen (Töölönlahdenkatu 2, 3, 4 ja 5) kiinteistöpäälliköille. Työstä tiedotetaan myös hankkeen [www-](#) ja Facebook-sivuilla.

Ilmoituksen käsittely

Ilmoitus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 28.10.2020. Ilmoitusta on täydennetty ja muutettu 27.1. (toiminnan kesto, kartta ja selvitys yöaikaan tehtävistä töistä), 1.2. (toiminnan kesto, selvitys yöaikaan tehtävistä töistä ja selvitys hotellien kanssa käydyistä neuvotteluista), 9.2. (yötöiden melunleviämislaskelma, värinänalyysi ja tiedotussuunnitelma), 26.2. (porapaalutusmenetelmä), 2.3. (pontituksen melupäästötieto), 3.3. (toiminnan kesto), 5.3. (melunleviämislaskelman päivitys), 9.4. (neuvottelumuistio Destia Oy / Kuulotekniikka Oy) ja 14.4. (toiminnan kesto), 15.4. (toiminnan kesto), 19.4. (aikataulu ja kartta) ja 20.4.2021 (melunleviämislaskelma).

Ilmoituksen vireilläolosta on tiedotettu Holiday Inn Helsinki City Centre -hotellia, Kuulotekniikka Oy:tä ja Scandic Grand Central -hotellia. Hotellien 10.3. ja 16.3.2021 antamissa muistutuksissa todetaan, että työn aiheuttama melu tulee häiritsemään hotellien toimintaa. Hotellit toivovat, että yöaikaan tehtäisiin mahdollisimman vähän meluhaittaa aiheuttavia töitä. Lisäksi hotellien kannalta on erittäin tärkeää, että erityisesti yötöistä tiedotetaan hotelleille etukäteen, jotta hotellivieraita voitaisiin mahdollisuuksien mukaan majoittaa esimerkiksi toiselle puolelle hotellirakennusta. Kuulotekniikka Oy:n 10.3.2021 antamassa muistutuksessa todetaan puolestaan, että osoitteessa Töölönlahdenkatu 3 sijaitsevassa toimipisteessä tehdään kuulontutkimuksia ja kuulokojeiden sovituksia sekä esimerkiksi kuulonsuojauksia kuulokojeisiin, kuulemisen apuvälineitä sekä artistien korvamonitoreita. Kuulotekniikka Oy toivoo, että meluhaittaa aiheuttavat työt tehdään kello 16 - 08 ja/tai viikonloppuina, jotta melusta ei aiheutuisi haittaa Kuulotekniikka Oy:n toiminnalle.

Destia Oy on 17.3.2021 antanut vastineen muistutuksista ja mahdollisuuksista jaksottaa louhinta-, porapaalutus- ja pontitustyöt esimerkiksi siten, että töitä tehdään viikko, jonka jälkeen on viikon hiljainen jakso. Vastineessa todetaan, että työn aiheuttamaa meluhaittaa Kuulotekniikka Oy:lle ei voi poistaa. Hotelli kannalta meluhaittaa voidaan torjua siir-



22.04.2021

tämällä hotellivieraat kauemmaksi. Töiden jaksotuksesta Destia Oy to-
teaa, että hankkeen aikataulu tulee venymään arviolta 13 kuukautta,
jos meluavia töitä tehtäisiin vain joka toinen viikko.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 118, 121, 122, 190, 200 ja 205 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 26 §

Päätöksen antaminen ja voimassaolo

Päätöksestä kuulutetaan julkisesti Helsingin kaupungin verkkosivuilla
osoitteessa www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ilmoitukset/. Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutet-
tujen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. Pää-
tös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei valiteta.
Valitusaika on nähtävillä kuulutuksessa.

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusvi-
ranomainen toisin määrää (YSL 200 §).

Lisätiedot

Harri Pasanen, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 32013
[harri.pasanen\(a\)hel.fi](mailto:harri.pasanen(a)hel.fi)

Liitteet

- 1 Työmaavesiohje
- 2 Kartta ja aikataulu

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös

Otteet

Ote

Destia Oy

Holiday Inn Helsinki City Centre
-hotelli

Scandic Grand Central -hotelli

Kuulotekniikka Oy

Uudenmaan elinkeino-, liikenne-

Otteen liitteet

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös

Liite 1

Liite 2

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös

Liite 2

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös

Liite 2

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös

Liite 2

Hallintovalitus, YSL ilmoituspäätös

**Helsingin kaupunki**

Kaupunkiympäristön toimiala
Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus
Ympäristöpalvelut
Ympäristöseuranta ja valvonta
Yksikön päällikkö

Pöytäkirja

11 (15)

22.04.2021

ja ympäristökeskus	Liite 2
Helsingin poliisilaitos	Liite 2
Rakennusvalvontapalvelut	Liite 2
Ympäristöpalvelut	Liite 2



22.04.2021

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1 VALITUSOSOITUS

Pöytäkirjan 67 §.

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

- asianosainen
- se, jonka oikeutta tai etua päätös saattaa koskea
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
- muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivulla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus.

Vaasan hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi



22.04.2021

Postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA

Faksinumero: 029 56 42760

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
65100 Vaasa

Puhelinnumero: 029 56 42780

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Hallinto-oikeuden aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.00–16.15.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- vaatimusten perustelut
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen viireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

- valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta



22.04.2021

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksun mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Kirjaamon asiointiosoitteet ovat seuraavat:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: 09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

**Helsingin kaupunki**

Kaupunkiympäristön toimiala
Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus
Ympäristöpalvelut
Ympäristöseuranta ja valvonta
Yksikön päällikkö

Pöytäkirja

15 (15)

22.04.2021

Jari-Pekka Pääkkönen
vs. yksikön päällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 23.04.2021.