

Kirjaamo Helsinki

Lähetäjä: Lahtinen Riitta
Lähetetty: 4. syyskuuta 2017 11:43
Vastaanottaja: Manner Seppo; Olsoni Jutta; Välihalo Hanna; Salo Outi; Kemppi Mauno; Salli-Suomalainen Anne; Jalovaara Eeva; Miettinen Pauli; Hilden Sari
Kopio: Kirjaamo Helsinki
Aihe: VS: KASKO:n vastine Töölön ala-asteen wc-tilojen lisätarpeesta

Perusopetus
Tilapalvelut
Rakennetun omaisuuden hallinta

TÖÖLÖN ALA-ASTEEN KOULU / WC-TILOJEN PUUTETTA KOSKEVA KUULEMINEN
HEL 2017-008079

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut vastaanotti 31.8.2017 Helsingin kaupungin kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan vastineen 12.7.2017 päivättyyn kuulemiseen Töölön ala-asteen koulun wc-mitoitusta koskevassa asiassa.

Kuulemisessa esitettiin, että

- wc-tilamitoitus ei ollut riittävä
- wc-tilojen lukumäärä tuli saattaa oppilasmäärään nähden riittäväksi
- korjaavat toimenpiteet tuli tehdä 31.10.2017 mennessä
- tarvittaessa tehtäisiin määräys korjausten suorittamisesta
- tarvittaessa määräystä tehostettaisiin 10 000 euron uhkasakolla.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vastineessa ilmoitettiin, toimialan tehneen tarve-esityksen Töölön ala-asteen wc-tilojen lisätarpeesta siten, että koulussa olisi yksi wc-istuin jokaista 15 oppilasta kohden (kokonaisoppilasmäärän ollessa 400).

Vastineesta ei ilmennyt

- miten asia etenee tarve-esityksen jälkeen ja miten wc-tilojen rakentaminen on tarkoitus toteuttaa
- mikä on hankkeen aikataulu / miten suhtaudutaan esitettyyn määräaikaan 31.10.2017
- miten suhtaudutaan mahdollisiin terveydensuojeluviranomaisen jatkotoimenpiteisiin (määräykseen ja uhkasakoon).

Kiinteistön omistaja ei toimittanut omaa vastinettaan asiassa.

Pyydän täydentämään vastinetta mahdollisimman pian lisätiedoin (erityisesti hankkeen etenemistä ja toteuttamista sekä suunniteltua aikataulua koskien).

Ystävällisin terveisin
Riitta Lahtinen

Riitta Lahtinen
Ympäristötarkastaja

Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Palvelut ja luvat

Ympäristöpalvelut
Ympäristöterveysyksikkö
Terveysturvajärjestelmä
PL 500 (käyntiosoite Viikinkaari 2a)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. 09 310 31599, 050 306 2863
riitta.lahtinen@hel.fi
www.hel.fi/



Viranomaisille toimitetut asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole lailla erikseen rajoitettu.

Henkilötietojenne käsittelyyn ja rekisteröintiin sovelletaan henkilötietolakea. Ympäristökeskuksen käytössä olevien henkilörekisterien rekisteriselosteet löytyvät osoitteesta <https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/organisaatio/rekisteriselosteet>.

Lähtettäjä: Manner Seppo

Lähetetty: 31. elokuuta 2017 11:25

Vastaanottaja: Lahtinen Riitta <Riitta.L.Lahtinen@hel.fi>

Aihe: KASKO:n vastine Töölön ala-asteen wc-tilojen lisätarpeesta

Helsingin kaupungin kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala on tehnyt tarve-esityksen Töölön ala-asteen wc-tilojen lisätarpeesta.

Tarve-esityksessä on esitetty oppilasmäärän kasvusta johtuvan wc-tilojen määrän päivittäminen ja rakentaminen vastaamaan noin 400 oppilaan määrää. Mitoitus ala-asteella on 1 wc/ 15 oppilasta.

Helsinki 31.8.2017 Mauno Kempin puolesta Seppo Manner

Seppo Manner
Erityissuunnittelija

Helsingin kaupungin kasvatuksen- ja koulutuksen toimiala
Tilapalvelut
Töysänkatu 2 D
PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki
P. 09 310 86854, 050 401 3051
Seppo.A.Manner@hel.fi