

**Poistumisturvallisuuden arviointi**

**Liite 1**

---

**YLEISET EHDOT POISTUMISTURVALLISUUDEN YLLÄPITÄMISEKSI**

**Henkilökunnan määrä**

Paikalla olevan henkilökunnan määrä pidetään jatkuvasti vähintään poistumisturvallisuusselvityksessä ja poistumisturvallisuuden arviointia koskevassa päätöksessä esitetyllä tasolla.

**Asukkaiden / hoidettavien henkilöiden määrä ja toimintakyky**

Asukkaiden / hoidettavien henkilöiden määrä ja toimintakyky pidetään poistumisturvallisuusselvityksen ja poistumisturvallisuuden arviointia koskevan päätöksen mukaisella tasolla.

Mikäli jonkin tilapäisen ja poikkeuksellisen syyn takia asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden määrä on suurempi tai toimintakyky heikompi, tulee toiminnanharjoittajan varautua muuttuneeseen tilanteeseen ja korottaa omaa valmiuttaan pelastustoimenpiteisiin (esimerkiksi lisäämällä tilapäisesti henkilökuntaa).

**Pelastussuunnitelma ja turvallisuuskoulutus**

Pelastussuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään vuosittain sekä aina toiminnan tai tilojen muuttuessa olennaisesti. Pelastussuunnitelma perehdytetään koko henkilökunnalle.

Koko asukkaiden / hoidettavien henkilöiden valvontaan ja hoitoon osallistuva henkilökunta tulee olla koulutettu vähintään seuraaviin asioihin:

- tunnistetut onnettomuusriskit
- tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennaltaehkäisy
- asuin- ja hoitotilojen palo-osastointi
- poistumisreitit ja uloskäytävät
- toiminta palohälytys- ja tulipalotilanteissa
- toimintamalli evakuointitilanteessa
- paloilmottimen, palovaroittimien ja/tai muiden hälytysjärjestelmien toiminta ja käyttö
- alkusammutusvälineiden sijainti ja käyttö, alkusammutusharjoitus

**Pelastusharjoitukset ja poistumisharjoitukset**

Kohteet, joissa asukkaiden / hoidettavien henkilöiden poistuminen tapahtuu ensisijaisesti henkilökunnan avustuksella tai henkilökunnan ohjaamana:

Toiminnanharjoittajan tulee omatoimisesti järjestää vähintään kerran vuodessa pelastusharjoitus, jossa henkilökunta harjoittelee palohälytys-, tulipalo- ja evakuointitilanteessa toimimista. Useita osastoja tai toimintayksiköitä sisältävissä kohteissa pelastusharjoitus järjestetään vähintään yhden palo-osaston laajuudessa. Pelastusharjoitus järjestetään pelastamisen kannalta vaikeimman tilanteen mukaisesti (yleensä yöaika).



### Poistumisturvallisuuden arviointi

#### Liite 1

---

Kohteet, joissa asukkaiden / hoidettavien henkilöiden poistuminen tapahtuu ensisijaisesti omatoimisesti:

Toiminnanharjoittajan tulee omatoimisesti järjestää vähintään kerran vuodessa poistumisharjoitus, jossa asukkaat / hoidettavat henkilöt harjoittelevat palohälytys- ja tulipalotilanteessa toimimista sekä tiloista poistumista.

### Palo- ja poistumisturvallisuuden omavalvonta

Toiminnanharjoittajan tulee suorittaa järjestelmällisesti palo- ja poistumisturvallisuuden omavalvontaa. Omavalvonnan tulee kattaa vähintään:

- palo-osastointi (mm. palo-ovien sulkeutuminen)
- syttymislähteet (mm. asukkaiden sähkölaitteet)
- sisusteet ja irtaimisto (sijoittelu ja paloturvallisuus)
- palovaroittimien/palovaroitinjärjestelmien toiminta
- poistumisreittien ja uloskäytävien esteettömyys ja opasteet
- pelastamista helpottavat välineet käyttökunnossa (esim. pelastuslakanat, jos käytössä)
- toimintaohjeet ajan tasalla ja saatavilla, henkilökunta perehdytetty hätätilanteiden varalle

Omavalvontaa tulee tehdä vähintään kuukausittain.

### Rakenteellinen paloturvallisuus ja turvallisuustekniikka

Rakenteellinen paloturvallisuus ja turvallisuustekniikka pidetään rakentamismääräysten, rakennusluvan ehtojen ja poistumisturvallisuusselvityksessä esitetyn tason mukaisena.

Palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvälle turvallisuustekniikalle tulee olla laadittu kunnossapito-ohjelma ja sitä tulee noudattaa.

Koskee muun muassa seuraavia järjestelmiä:

- sammutuslaitteisto
- automaattinen paloilmoitin / palovaroittimet tai palovaroitinjärjestelmä
- alkusammutuskalusto
- savunpoistojärjestelyt
- turva- ja merkkivalaistus
- palo-osastoivat rakenteet ja laitteet

