



10.12.2021

Pelastusjohtaja

---

## **27 § Pelastuslaitoksen lausunto HSY:lle**

HEL 2021-014020 T 09 05 01

### **Päätös**

Helsingin pelastuslaitos, pelastustoimen osasto, lausuu pyynnöstä Helsingin VPK:n uuden asemarakennuksen vesipostin rakentamisasiaan seuraavaa:

#### **Helsingin VPK:n uusi asemarakennus**

Helsingin VPK on aktiivinen ja erittäin kyvykäs sopimuspalokunta Helsingin kantakaupungin alueella. Heidän toimintansa laajentamiseksi ja kehittämiseksi uuden paloaseman rakentaminen Jätkäsaareen, Messipojankuja 9 on erittäin tärkeä hanke. Sopimuspalokuntien toimintaedellytykset ja asemarakennusten toimivuus ovat tärkeä osa Helsingin kaupungin pelastustoimen resurssia ja toimintakykyä.

#### **Paloaseman vesiposti**

Uuden paloaseman, Messipojankuja 9 ulkoseinään suunniteltu seinäpaloposti katsotaan erittäin tärkeäksi paloaseman ja pelastustoiminnan toimintakyvyn varmistamiseksi. Seinäpalopostista täytetään paloasemalle sijoitettavien sammutusyksiköiden (pelastusyksikkö) sammutusvesisäiliöt. Pelastusyksiköiden vesisäiliöiden nopea täyttö sekä sammutustehtävien, että harjoitusten jälkeen on tärkeää toimintavalmiuden ja -kyvyn ylläpitämiseksi. Säiliöiden täyttö jostain muualta, esimerkiksi katupostista on aikaa vievää, liikennettä häiritsevää ja varsinkin talvella epävarmaa. Pelastuslaitos katsoo, että uuden paloaseman seinään asennettavaksi suunniteltu vesiposti on korkean prioriteetin posti, koska se varmistaa sopimuspalokunnan toimintavalmiuden järjestämisen ja varmistamisen. Seinäpaloposti mahdollistaa samalla tehokkaan harjoitustoiminnan paloaseman piha-alueella. Toteutuessaan paloaseman seinäpaloposti korvaa operatiivisen toiminnan osalta lähistöllä olevan Messipojankuja 14 seinäpalopostin, joka voidaan niiltä osin poistaa käytöstä.

Uuden paloasemarakennuksen seinäpaloposti voidaan pelastuslaitoksen puolesta toteuttaa meille toimitettujen havainnekuvien ja suunnitelmien mukaisesti.

#### **Lisätiedot**

Tomi Kuusamo, palopäällikkö, puhelin: 310 30104  
tomi.kuusamo(a)hel.fi



10.12.2021

Pelastusjohtaja

---

## **Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

## **Otteet**

### **Ote**

HSY

Helsingin VPK

### **Otteen liitteet**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



10.12.2021

Pelastusjohtaja

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 27 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



10.12.2021

Pelastusjohtaja

---

Vesa Halonen  
pelastusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 13.12.2021.