

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto

Lp Seppä, uudisrakennus (Sepänkatu 2)

Esittelyn (13.1.2022) ja piirustusten (4.11.2021) perusteella toteamme, että suunnitelma on tässä vaiheessa hyväksyttävissä huomioiden, että:

- Pukemispenkki eteistilaan
- Kiinnitetään riittävästi reppukoukkuja
- Henkilökunnalle ulkovaatesäilytystilaa eteiseen
- Iltakäytön siivoustarvikkeille oma tila
- Kopiokoneen sijoittelu tilaan, jossa riittävä ilmanvaihto
- Kuivauskaappi lasten märille vaatteille
- Valaistus säädettävä ja rakennukseen integroitu (ei roikkuvia)
- Henkilöstön tiedossa työtilojen ilmamäärät ja henkilöiden max lukumäärä tiloissa
- Luiskat ulkovarastoon ja lelu- sekä jätekatokseen, huomioiden työergonomia ja työturvallisuus.
- Kylmäkuistin/terassin lattiamateriaali sellainen, jossa ei olisi isoja rakoja (mahdolliset pikkutavarat ja ruoka tippuvat terassin alle)

LÄSNÄOLIJAT:

Työsuojeluvaltuutettu Jaana Holm, työsuojeluvaltuutettu Liisa Lattu, työsuojeluvaltuutettu Tuikkis Karjanmaa, työsuojeluasiantuntija Marja Paukkonen ja erityissuunnittelija Gitta Harti ja yksikön päällikkö Vera Schulman