


M35032
PIRTTIMÄKI

Nykyinen
muuntamo

KAAPELIOJAN PERIAATEPOIKKILEIKKAUS



Nykyinen 0,4 kV pj-ilmajohto ja
pylväät puretaan.

Pj-kaapelit asennetaan
samalle kaivureitille
nykyisen 20 kV kj-
kaapelin ja 0,4 kV pj-
kaapelin kanssa.

Uusi jakokaappi:
ABB Kabelon CDC 420
Jakokaappi sijoitetaan nykyisen
pylvään viereen, pylvään
kaakkoispuolelle.

0,4 kV pj-kaapeli 1 kpl

0,4 kV pj-kaapeli 2 kpl

Caruna Espoo Oy / PCS 201566 25.01.2017 / tostek oy

Nimi Piirustusnro:
Sijoituslupasuunnitelma tsn981

Kaupunki: Espoo / Kunnarla

Suhde:
1:1000 / A3

Uudet 0,4 kV -maakaapelit esitetään punaisella katkoviivalla.
Sinisellä ja vihreällä värillä esitetään nykyiset 0,4 kV ja 20 kV
-maakaapelit / ilmajohtot.
Purettavat ilmajohtot esitetään yhtenäisellä, mustalla viivalla.

Kunnarintie

Pirttimäen ulkoilumaja
Pirttibocka friluftstuga

40,6 leikki

Kokporlesvägen

Sävöpitintie

J89316

J89318

13098

13097

13091 13089

38,3

37,3

45

42,9

40,6

40,6

42,0

41,0

45,6

45,4

50

45

39,1

39,7

40

38,7

39,7

35,3

35

30

36m

39,8

45

45

50

45

45

45

45

30