

**HSY**

Kiinteistö	Katuosoite <b>Narinkka 2 SPR</b> <b>00100 HELSINKI</b>	Kiinteistötunnus <b>91-4-218-2</b>
		Käyttöpaikka <b>60939292</b>

Sprinkleriliittymä	Runkovesijohto Teräs 300 mm	Normaali painetaso +64 ... +69	Sammutuksenaikainen painetaso +36
		Toimitusvesimäärä 21.7 l/s	Vesilähdeluokka B

Korkeusjärjestelmä N2000

Painetasot ovat metreinä merenpinnasta. Muutokset painetasoihin ovat mahdollisia.

Paineviemäriellä ei saa liittyä suoraan HSY:n viettoviemäriin, vaan kiinteistöllä on oltava rauhoituskaivo.

Liittyminen voi edellyttää rasitteita tai sijoituslupaa, joista vastaa liittyjä.

Erityishuomiot:

Vedenotto ei saa ylittää toimitusvesimäärää.

Päivämäärä  
1.7.2021

Liittymistietojen antaja  
HSY