

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausunto

Suomen ja ruotsinkielinen päiväkotiki (Konepajankuja 1), DH Fredriksberg

Suunnittelijan esittelyn, tarvekuvauksen ja piirustusten (23.9.2019) perusteella toteamme, että suunnitelma on tässä vaiheessa hyväksyttävissä huomioiden, että:

- jos Konepajankujalla on autoliikennettä, se tulee tarkasti huomioida suunnittelussa
- City-käymälän ei tule sijoittaa lähelle päiväkotia
- jos henkilökunnan tilaan tulee lasiseinä, siihen tulee asentaa huurrelasi tai sälekaihtimet
- henkilökunnan taukotilan seinä ruokailutilan välissä tulee olla akustoitu, kuten myös ovi
- henkilökunnan sos.tilan oven ei tule avautua suoraan taukotilan kaapistoihin
- lasten wc tilojen akustiikan huomiointi
- akustiikan huomiointi myös pienten ruokailutilassa
- kaikkiin ruokailutiloihin käsienpesupaikat
- monitoimitilan puoliväliin paljeovi tai muu vastaava ovi
- puhtaan ja likaisen pyykin säilytykselle selkeät paikat
- henkilökunnan vaatteille tilaa märkäeteisessä
- 2.krs lasten lokerot, voiko niihin jättää tavarat, kun on iltakäyttöä
- työtilaan toinen poistumisovi
- henkilökunta tarvitsisi enemmän työtilaa
- tiloissa paljon lasiseiniä, joihin tarvittaisiin huurrelasi vai verhot
- tarvitaan vielä yksi WC henkilökunnalle
- etenkin lepotiloihin säädettävä valaistus
- huomioidaan, että keittiöstä ei kulkeudu äänet ruokailu- ja monitoimitilaan
- tiloihin ei tekstiilimattoja

Piha-alue

- piha-alueen valaistuksen tulee olla riittävä, ei katvealueita
- kulkuväylät tulee olla helppohoitoiset kunnossapidon kannalta esim. lumenajo, minne lumi aurataan, hiekoitus
- selkänöjällisiä penkkejä riittävästi
- leluille säilytyspaikat

LÄSNÄOLIJAT:

työsuojeluvalltuutettu Mervi Piirainen, työsuojeluvalltuutettu Virpi Hakanen, työsuojeluvalltuutettu Therese Andtfolk, työsuojeluasiantuntija Marja Paukkonen ja suunnittelija Seija Serovuo