

ALLASVEDEN LAATU HELSINGIN YLEISSÄ UIMA-ALTAISSA VUONNA 2017

2/22/2018

UIMA-ALLASKOhteet	Kohteet	Altaat	Näytteet	Uusintanäytteet	FYSIKAALIS-KEMIAALLISET MUUTTUJAT										MIKROBIOLOGISET MUUTTUJAT				
					Sameus	pH		Sidottu kloori	Vapaa kloori		Nitraatti <sup>3)</sup>	KMnO <sub>4</sub>	Urea	Trihalometaanit (THM) <sup>4)</sup>	Fysikaalis-kemialliset muuttujat	Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	Heterotrofinen pesäkeluku 36°C	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Mikrobiologinen laatu
Ohjearvot					≤0,4 FTU	6,5 - 7,6		≤0,4 mg/l	2)		≤50 mg/l	≤10 mg/l	≤1,6 mg/l	≤50 µg/l	Täyttää vaatimukset	<100 pmy/ml	<100 pmy/ml	/100 ml	Hyvä
Poikkeama	kpl	kpl	kpl	kpl	ylitys	alitus	ylitys	ylitys	alitus	ylitys	ylitys	ylitys	ylitys	%	ylitys	ylitys	osoitettavissa	%	
<b>UIMAHALLIT</b>																			
Helsingin Suomalainen yhteiskoulu	1	2	20	0	1				1						90				100
Helsingin Urheilutalo	1	4	44	0	1		3								91				100
Itäkeskuksen uimahalli <sup>1)</sup>	1	5	105	0					1						99				100
Jakomäen uimahalli <sup>1)</sup>	1	2	18	0											100				100
Kontulan uimahalli	1	3	36	0	1	1	1	1	1	2					92				100
Malmin uimahalli	1	6	92	0	6				2			1			90				100
Mäkelänrinteen Uintikeskus	1	6	144	1			2		5						96	1	1		99
Pirkkolan uimahalli	1	3	45	0											100				100
Siltamäen uimahalli <sup>1)</sup>	1	2	22	0					1			1			91				100
Töölön uimahalli	1	3	60	0	1				1						97				100
Vuosaaren urheilutalo <sup>1)</sup>	1	8	167	0	8	1	1			2			2		92				100
Yrjönkadun uimahalli	1	2	22	0	1	1			1	1					82				100
<b>Yhteensä</b>	<b>12</b>	<b>46</b>	<b>775</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>99,9</b>
<b>MAAUIMALAT</b>																			
Allas Sea Pool	1	3	28	0					1						96				100
Kumpulan maaumala	1	3	21	0	9				1						57				100
Pirkkolan plotti	1	1	6	0	6										0				100
Uimastadion	1	5	42	0	4		1		1	2					83				100
<b>Yhteensä</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>HOTELLIT JA RAVINTOLAT</b>																			
AEL-Hotelli	1	1	4	0			3		2						0				100
Clarion Helsinki	1	1	6	0			1		4				1		33				100
Finlandia Park Hotel Helsinki	1	1	4	0	1										75				100
Finnair SkyWheel	1	1	7	2	3	1	3	1	2						29		2		71
Hilton Helsinki Kalastajatorppa	1	1	4	0											100				100
Hilton Helsinki Strand	1	1	6	3	2								3		50				100
Hotel Haaga	1	1	5	0											100				100
Kulttuurikeskus Sofia	1	1	4	0			4		1	2					0				100
Ravintola Kokkipojat	1	1	4	0											100				100
Sauna2 Roba	1	1	4	1		1		1	1		2	1			25				100
Scandic Park Helsinki	1	1	7	1	4			2	1	1	1		3		43				100
Sokos Hotel Presidentti	1	1	5	0											100				100
Unioninkadun juhlahuoneistot <sup>5)</sup>	1	1	1	0											100				100
Villa Kataya <sup>6)</sup>	1	1	1	0	1	1		1	1						0				100
<b>Yhteensä</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>62</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>96,8</b>
<b>KUNTOUTUSLAITOKSET</b>																			
Allergiatalo <sup>1)</sup>	1	1	8	0											100				100
Asumispalvelukeskus Wilhelmiina <sup>1)</sup>	1	1	6	0											100				100
Folkhälsan Seniorhus <sup>1)</sup>	1	1	10	0											100				100
Heseva kuntoutus <sup>1)</sup>	1	1	8	0											100				100
Kiinteistö Oy Oltermannintie 8	1	1	4	0											100				100
Kinaporin monipuolinen palvelukeskus	1	1	4	0			1		1						50				100
Kontulan monipuolinen palvelukeskus	1	2	14	0											100				100
Kuntokaidas Sandels <sup>1)</sup>	1	1	6	0						1					83				100
Kuntoutus Orton	1	4	32	1				2	1				1		88				100
Kuntoutussäätiö	1	2	8	3									6		25				100
Käpylinna <sup>1)</sup>	1	1	9	0											100				100
Näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iiris	1	3	15	0			4		1		1				67				100
Oulunkylän kuntoutussairaala	1	2	8	0				1	1						88				100
Palvelukeskus Kotikallio	1	1	4	0			3								25				100
Saga-Seniorikeskus Munkkiniemi	1	1	6	0											100				100
Validia kuntoutus Helsinki	1	2	8	0						1					88				100
Valkea talo	1	2	8	1									1		88				100
<b>Yhteensä</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>158</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>LIIKUNTAKESKUKSET</b>																			
Forever Töölön Kuntoklubi & Day Spa	1	2	12	2	3			1	2	1		1	1		67	2	2	1	83
Fressi Clubhouse	1	1	6	0											100				100
Kampin liikuntakeskus <sup>1)</sup>	1	2	20	0											100				100
Liikuntamyly <sup>5)</sup>	1	1	0	0											-				-
Rastila Camping Helsinki <sup>5)</sup>	1	1	0	0											-				-
<b>Yhteensä</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>38</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>94,7</b>
<b>KOULUT</b>																			
Lauttasaaren Yhteiskoulu	1	1	8	0					1	4					38				100
Marjatta-koulu	1	1	4	0											100				100
Metropolia Ammattikorkeakoulu	1	1	4	0											100				100
Naulakallion koulu	1	1	4	2			1		1						75				100
Solakallion koulu	1	1	4	0					3						25				100
Toivolan koulu	1	1	3	0			1								67				100
Valteri-koulu Ruskis <sup>1)</sup>	1	1	8	0											100				100
<b>Yhteensä</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>KAIKKI KOhteet Yhteensä</b>	<b>59</b>	<b>113</b>	<b>1165</b>	<b>17</b>	<b>52</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>88</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>99,6</b>

<sup>1)</sup> Vauvaintia. Veden lämpötilan tulee olla ≥ 32 °C ja vapaan kloorin pitoisuuden ≥ 0,6 mg/l. Nitraatti tutkitaan.

<sup>2)</sup> Jos veden pH-arvo on ≤ 7,3 tulee vapaan kloorin pitoisuus olla ≥ 0,3 mg/l

Jos veden pH-arvo on > 7,3 tulee vapaan kloorin pitoisuus olla ≥ 0,4 mg/l

Vapaan kloorin pitoisuuden tulee olla ≤ 1,2 mg/l

Vapaan kloorin pitoisuuden tulee olla vähintään 1,5 -kertainen sidottuun klooriin verrattuna

<sup>3)</sup> Tutkitaan vain altaista, joissa on vauvaintia

<sup>4)</sup> Ei tutkita ulkoaltaista

<sup>5)</sup> Allas/allasosasto suljettu koko vuoden tai osan vuotta

<sup>6)</sup> Kohde poistunut valvonnan piiristä vuoden 2017 aikana