



18.07.2017

Pelastusjohtaja

12 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / Sosiaali- ja terveystoimiala, Pukinmäen tukikoti, Sunilantie 2, 00720 Helsinki

HEL 2014-009939 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 13.8.2014 / Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma 28.11.2016 / Poistumiskoe 8.6.2017

Päätös

Poistumisturvallisuuden arviointi koskee Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan kohdetta Pukinmäen tukikoti osoitteessa Sunilantie 2, 00720 Helsinki. Päätös liittyy toiminnanharjoittajan laatimaan poistumisturvallisuusselvitykseen 13.8.2014, sen perusteella 29.5.2015 tehtyyn poistumisturvallisuuden arviointiin, toiminnanharjoittajan tekemään poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelmaan 28.11.2016 sekä kohteessa järjestettyyn poistumiskokeeseen 8.6.2017.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan toteuttamissuunnitelmassa esite- tyillä toimenpiteillä poistumisturvallisuus on saatettu vaatimusten mu- kaiseksi.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Lisäksi pelastusviranomainen edellyttää, ettei yksikköön jatkossa sijoiteta omatoimiseen pelastautumiseen kykenemättömiä asukkaita ja että nykyisten asukkaiden toimintakykyä seurataan. Tarvittaessa asukas, joka ei kykene omatoimiseen pelastautumiseen tulee sijoittaa muihin asumisyksiköihin.

Suositus:

Koska tiloja ei ole suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla, ovat asukkaiden toimintavalmius ja nopeasti aloitetut omatoimiset alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet ratkaisevan tärkeitä riittävän palo- ja poistumisturvallisuuden varmistamisessa. Pelastusviranomainen suosittelee automaattisen sammutuslaitteiston asentamista palo- ja poistumisturvallisuuden parantamiseksi.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Postiosoite

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite

Agricolankatu 15
Helsinki 53

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro



18.07.2017

Pelastusjohtaja

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Pelastusviranomainen on arvioinut 29.9.2015 tekemässä päätöksessään, ettei kohteen poistumisturvallisuus täyttänyt pelastuslain 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia. Näin ollen toiminnanharjoittaja määrättiin laatimaan poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma, joka toimitettiin 28.11.2016. Toteuttamissuunnitelmassa esitettiin seuraavat toimenpiteet poistumisturvallisuuden parantamiseksi:

- toimintakyvyltään heikoimmat asukkaat siirretään muihin, tuetumpiin asumisyksiköihin
- hitaimmin liikkuvat asukkaat sijoitetaan alakertaan, jossa asunnosta poistuminen ei vaadi portaiden käyttöä
- tukikotiin jäävien asukkaiden kanssa suoritetaan poistumiskokeita vähintään kerran vuodessa

Pelastusviranomaisen arvion mukaan esitetyillä toimenpiteillä poistumisturvallisuus voitiin saattaa riittävälle tasolle, mutta asian todentamiseksi tuli järjestää poistumiskoe 30.6.2017 mennessä. Poistumiskoe järjestettiin 8.6.2017 ja pelastusviranomainen on laatinut kokeesta lausunnon (pöytäkirjan numero 66148, 13.6.2017). Poistumiskokeessa tehtyjen havaintojen perusteella asukkaat ovat kykeneviä omatoimiseen pelastautumiseen riittävän nopeasti. Vaikka yksi tukikodin asukas ei poistunut soluasunnosta ulos saakka, ei poistumattomuuden arvioida johtuvan toimintakyvyn puutteesta vaan asukkaan päätöksestä olla osallistumatta kokeeseen. Edellä mainittujen perusteella pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus on saatettu riittävälle tasolle asukkaiden uudelleensijoittamisen sekä ohjeistuksen ja harjoittelun kautta.

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot

Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527
marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot (2017).pdf



Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Pelastuslaitos
Pelastustoimen osasto

Pöytäkirja

3 (3)

18.07.2017

Pelastusjohtaja

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Postiosoite

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite

Agricolankatu 15
Helsinki 53

Puhelin

Faksi

Y-tunnus

Tilinro

Alv.nro