



08.09.2017

Pelastusjohtaja

---

## **19 §**

### **Pelastuslaitoksen lausunto Kymp/Maka pyytämään kannanottoon poikkeamispäätöshakemuksesta Kaartinkaupungin tontille 48/5**

HEL 2017-006128 T 10 04 01

#### **Päätös**

Pelastusjohtaja antaa lausunnon Kymp/Maka pyytämään kannanottoon poikkeamispäätöshakemuksesta Kaartinkaupunki tontille 48/5

Kohteesta tulee tehdä palotekninen suunnitelma mistä ilmenee poistumisratkaisut kokonaisuudessaan huomioiden kaikki porrashuoneet ja kellaritilat, osastoinnit, rakennuksen muiden kerrosten käyttötarkoituksen ja henkilömäärät sekä vaikutuksen naapurikiinteistöön johon sisäpiha rajoittuu.

#### **Päätöksen perustelut**

Kasarmikatu 23 sisäpihan kattaminen lasi- ja umpikatolla sekä poistumisreittien muokkaaminen 1 ja kellarikerroksessa.

#### **Lisätiedot**

Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232  
esko.rantanen(a)hel.fi

#### **Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

#### **Tiedoksi**

Kymp/Maka



08.09.2017

Pelastusjohtaja

---

## **MUUTOKSENHAKUOHJEET**

### **1**

#### **MUUTOKSENHAKUKIELTO**

##### **Pöytäkirjan 19 §.**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §



**Helsingin kaupunki**  
Kaupunkiympäristön toimiala  
Pelastuslaitos  
Pelastustoimen osasto

**Pöytäkirja**

3 (3)

08.09.2017

Pelastusjohtaja

---

Jari Korkiamäki  
pelastusjohtaja

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa  
[www.hel.fi](http://www.hel.fi) 12.09.2017.

---

**Postiosoite**

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

**Käyntiosoite**

Agricolankatu 15  
Helsinki 53

**Puhelin**

**Faksi**

**Y-tunnus**

**Tilinro**

**Alv.nro**