

Helsingin kaupungin kirjaamo
Kaupunkiympäristö, maankäyttö ja kaupunkirakenne
Asemakaavoitus, itäinen alueyksikkö
Laura Viljakainen
PL 2100 (käyntiosoite Kansakoulukatu 3)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Asianne HEL 2015-012847 T 10 03 03, Hankenumero 1501_12

KONTULAN KERROSTALOALUE, HSY:N KANNANOTTO TÄYDENNYSRAKENTAMISPERIAATTEISIIN

Alueella sijaitsevat vesihuoltolinjat tulee huomioida alueen suunnittelussa. Suunnittelun yhteydessä tulee selvittää uuden vesihuollon ja johtosiirtojen tarve sekä huomioida riittävät tilavaraukset vesihuollon putkille ja laitteille. Vesihuoltolinjat tulee pääsääntöisesti sijoittaa yleisille alueille. Mahdollisten johtokuja-aluevarausten tarve tulee selvittää.

Mikäli alueen maankäytön muutokset aiheuttavat merkittävää muutostarvetta olemassa oleville vesihuoltojärjestelmille, tulee ratkaisuja miettiä ja niistä sopia yhdessä HSY:n kanssa. Lisäksi tulee myös selvittää, riittääkö vesihuoltoverkoston kapasiteetti täydennysrakentamiselle.

Lisäksi tulee kaupungin hulevesistrategian mukaisesti selvittää alueella muodostuvien hulevesien imeytys- ja viivytysmahdollisuudet ja huomioida niiden vaatimat tilavaraukset.

Jukka Saarijärvi
yksikön päällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.