


M35032
PIRTTIMÄKI

Nykyinen
muuntamo

Fridl.

KAAPELIOJAN PERIAATEPOIKKILEIKKAUS



Nykyinen 0,4 kV pj-ilmajohto ja pylväävät puretaan.

Rev A 06.03.2020:
0,4 kV Maakaapeli n. 155 m

Pj-kaapelit asennetaan samalle kaivureitille nykyisen 20 kV kj-kaapelin ja 0,4 kV pj-kaapelin kanssa.

Uusi jakokaappi:
ABB Kabeldon CDC 420
Jakokaappi sijoitetaan nykyisen pylvään viereen, pylvään kaakkoispuolelle.

0,4 kV pj-kaapeli 1 kpl

0,4 kV pj-kaapeli 2 kpl

Uudet 0,4 kV -maakaapelit esitetään punaisella katkoviivalla. Sinisellä ja vihreällä värillä esitetään nykyiset 0,4 kV ja 20 kV -maakaapelit / ilmajohtot. Purettavat ilmajohtot esitetään yhtenäisellä, mustalla viivalla.

Caruna Espoo Oy / PCS 201566 25.01.2017 / tostek oy

Nimi
Sijoituslupasuunnitelma

Piirustusno:
tsn981

Kaupunki:
Espoo / Kunnarla

Suhde:
1:1000 / A3

Rev A 06.03.2020 / tostek oy:
Lisätty 0,4 kV kaapeli n.155 m. Rakentaminen konekaivuuna ja suojaus saavutettuun kaivuusyvyden mukaisesti. Kaapeli tarvitaan koska Carunan verkkotietojärjestelmässä oli virhe, mikä havaittiin vasta rakentamisen aikana. L13091 sijaitsee todellisuudessa Pirttimäen kahviorakennuksessa ja saa sähkönsä purettavaksi suunnitellusta ilmajohtosta.

