



Merkintöjen selitykset

- Uusi linjaus kaasuputkelle ja pysyvä käyttökeuden rajoitus 5,0 m
- Maakaasuputken suojaetäisyys putken reunasta
 - tyyppin A -rakennuksiin 16,0 m
 - tyyppin B -rakennuksiin 8,0 m
- Betoninen suojalaatta
- Suojaputki, teräs 610 mm
- Nykyinen maakaasuputki DN400
- Purettava maakaasuputki DN400
- Työalue
- Varastointi- ja esivalmistelualue

Katu- ja puistotöiden, tulevan vesihuollon sekä tele- ja sähkökaapeleiden toteutus suunnittelussa huomioidaan maakaasuputken DN400 sijainti

KORKEUS-/KOORD. JÄRJESTELMÄ: N2000/EUREF ETRS GK25

FCG			
Ins. (AMK) Erkki Sarvi		Isokas	
Suunnittelija		Ins. (AMK) Matti Jaakko Määttänen	
Katse	Disaku	Gasum	
Suunnitelma	MAAKAASUN PERUSSUUNNITTELU		
RAK	JAKOMÄKI		
	ALUEKARTTA		
Säde	Piirustusskala	Lom	Muut
1:1000	1060016_01-05C-00002	1	1