

SUUNNITTELUKÄYTTÖIKÄ RUNKO JA PERUSTUKSET 100 v. mv.laatta 50 v.

PALOLUOKKA P2

KUORMAT: LIIKENNÖINTIALUE LUOKKA G HENKILÖ– JA PAKETTIAUTOT, AJONEUVON KOKONAISPAINO <4.5t ak 5,0 kN/m2 akselikuorma Qk 90 kN TÖRMÄYSKUORMAT SFS EN 1991–1–7 NA mukaan: • Katua reunustaviin kantaviin rakenteisiin Fdx=500kN ja Fdy=250kN Pysäköintitasoilla Fdx=75kN ja Fdy=75kN TUULIKUORMA MAASTOLUOKKA 1 mukaan

SEURAAMUSLUOKKA CC2 SFS-EN 1990, Liite B TOTEUTUSLUOKKA YLEENSÄ 2 SFS-EN 13670 JA SFS 5975 TOTEUTUSLUOKKA JÄNNITETYT RAKENTEET 3 SFS–EN 13670 JA SFS 5975 TOLERANSSILUOKKA YLEENSÄ 1 SFS-EN 13670 JA SFS 5975 (NORMAALILUOKKA) TOLERANSSILUOKKA, JÄNNITETY RAKENTEET 2 SFS-EN 13670 JA SFS 5975 BETONIPINNAT BY 40 LUOKKA 2, BETONILATTIAT BY 45

RAUDOITTEET A500HW, VERKOT B500K

PERUSTUKSET JA SIIRTYMÄLAATAT: C30/37 RASITUSLUOKKA XC2 Betonipeite 35 mm, maata vasten valettaessa 50 mm sallittu poikkeama +/- 10 mm

LIITTYVÄT PIIRUSTUKSET PAALUTUS R_M1001 RAUDOITUS R_R3001 JA R_R3021 DETALJIT R_D0101

KORKOJÄRJESTELMÄ: N2000

TOTELITUCTA VADTEN			PVM. MUUT.	TARK./HYVÄKS.			
G	PAALULAATALL	e annettu lisää korkopis	TEITÄ		FIMHOR	30.8.2018	
F	PAALULAATAN	PAALULAATAN ALUE MUUTETTU				16.04.2018	
E	PAALULAATAN	PAALULAATAN KORKOJA MUUTETTU				11.3.2018	
D	SUOJABETONI	SUOJABETONI TARKENNETTU, NURKKA MUUTETTU KALLION MUKAAN					
С	PERUSLAATAN	PERUSLAATAN NURKKA VIISTETTY					
В	TARKENNETTU	TARKENNETTU KALLIOPINNAN MUKAAN					
A	PAALULAATTA	PAALULAATTA LISÄTTY				10.11.2017	
TUNN.	LUKUM. MUUTOS				SUUNN.	PVM. TA	rk./hyväks.
K.OSA/KYL 36.V	ä kortteli, 11KKI 361 (sen tai rakennusten nume	09 1	rakennusluvan tunnus 36-2678-17-A				
664		RUT TAL TUNNUKSET					
UUD	ISRAKENNUS	RAKENNEPIIRUSTUS		JUOKSEVA NRO 6			
LÄNSI–VIIKINMÄEN PYSÄKÖINTI OY HARJANNETIE 45			MITTAPIIRUSTUS PERUSTUKSET		mittakaavat ennen pien. 1:100		
007	10 HELSINKI		TARKASTAJA			SUUNNITTELUALA	<u> </u>
SWECO RAKENNETEKNIIKKA Oy ILMALANPORTTI 2 00240 HELSINKI PUH. +358 207 393 000 www.sweco.fi			DI MIKKO HORKO hyväksyjä DI J. JALONEN		SUUNNI TYÖN NRO 22703379		
РVМ. 27.9.2		SUUNNITTELIJA TIINA AAPIO, RI			aji nro M <mark>11</mark>	002	MUUTOS G

P:\FIHEL06\ST\22703379_Länsi-Viikinmäen_Pysäköinti\000_Länsi-Viikinmäen_Pysäköinti\02_RAK\01_Paarakenne\Mitta_M\R_M1002.dwg

ERUSTUKSET	1:100						
KASTAJA	SUUNNITTELUALA						
MIKKO HORKO	RAK						
AKSYJÄ	SUUNN. TYÖN NRO						
J. JALONEN	22703379						
AJI LOHKO KRS LAJI NRO	MUUTOS						
<u> </u>)02 G						
köinti\02_RAK\01_Paarakenne\Mitta_M\R_M1002.dwa							