


Kirjaamo Helsinki

Lähtettäjä: Oasmaa Kyösti <Kyosti.Oasmaa@helen.fi>
Lähetetty: 6. lokakuuta 2016 11:45
Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki
Aihe: Leppäsuonkatu 7 asemakaavan muutos, HEL 2014-011588



Tontin läpi kulkee kaukolämpöjohto, joka palvelee kolmea kiinteistöä Hietaniemenkadun varrella. Yhteyden säilyminen on huomioitava suunnittelussa.

Helen Oy:llä ei ole muuta lausuttavaa asiasta.

t. Kyösti Oasmaa

Kiinteistöpäällikkö

Helen Oy

+358 9 617 2132

+358 50 376 7414

00090 HELEN

Kampinkuja 2, Helsinki, Finland

Kirjaamo Helsinki

Lähettäjä: Oasmaa Kyösti <Kyosti.Oasmaa@helen.fi>
Lähetetty: 7. lokakuuta 2016 13:03
Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki
Aihe: HEL 2014-011588, Leppäsuonkatu 7 asemakaavan muutos

Helen Oy:llä ei ole lausuttavaa asiasta.
t. Kyösti Oasmaa

Kiinteistöpäällikkö
Helen Oy
+358 9 617 2132
+358 50 376 7414
00090 HELEN
Kampinkuja 2, Helsinki, Finland

10.11.2016

Helsingin kaupunki
Kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11–13)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Asianne HEL 2014-011588 T 10 03 03, Ksv 5164_1

Leppäsuonkatu 7, HSY:n kannanotto asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Kiitokset yhteydenotostanne,


Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa Leppäsuonkatu 7 asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Yhteyshenkilönä toimii aluepäällikkö Saara Neiramo, p. 09 1561 3047.

Jukka Saarijärvi
yksikön päällikkö
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

Kirjaamo Helsinki

Lähettäjä: Oasmaa Kyösti <Kyosti.Oasmaa@helen.fi>
Lähetetty: tiistai 21. toukokuuta 2019 9:17
Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki
Aihe: HEL 2014-011588, Lausuntopyyntö Leppäsuonkatu 7 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12596



Asemakaavan muutoksessa on huomioitava, että ko. tontin läpi kulkee KL:n syöttöjohto kiinteistöille Hietaniemenkatu 8-12.

Tämä yhteys on säilyttävä tai korvaava reitti on löydyttävä kaavamuutoksen alla olevalta kiinteistöltä. Yhteyshenkilömme asiassa on Mark Kämpe, 050 559 2296, mark.kampe@helen.fi

Helen Oy:llä ei ole muuta lausuttavaa asiasta.

t.

Kyösti Oasmaa

Helen Oy

Kiinteistöpäällikkö

+358 503767414

Kyosti.oasmaa@helen.fi

www.helen.fi



Helsingin kaupungin kirjaamo
Kaupunkiympäristölautakunta
Kaupunkiympäristön toimiala
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11–13)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

KYMP/HEL 2014-011588, Hankenumero 5146_1

LAUSUNTO LEPPÄSUONKATU 7 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 12596)

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt lausuntoa Leppäsuonkatu 7 asemakaavan muutosehdotuksesta. Asemakaavan muutos koskee 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) korttelin 411 tonttia 22.

Asemakaavaehdotuksen selostuksessa todetaan asemakaavan muutosehdotuksesta mm. seuraavaa:

”Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia Etu-Töölössä osoitteessa Leppäsuonkatu 7. Kaavaratkaisu mahdollistaa tontin täydennysrakentamisen. Tontille on suunniteltu uusia opiskelija-asuntoja 5 ½ kerroksiseen uudisrakennukseen samalla tontilla sijaitsevan vanhan opiskelija-asuntolan viereisen pysäköintipaikan tilalle. Uudisrakennus on sovitettu ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja mittakaavaan siten, että se täydentää luontevasti olemassa olevaa kaupunkirakennetta.

Kaavamutoksessa on uutta asuntokerrosalaa 1 250 k-m² ja liiketilaa vähintään 47 k-m². Asukasmäärän lisäys on noin 40.”

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää lausuntonaan seuraavaa:

Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Asemakaavan muutosehdotus ei edellytä niiden siirtämistä.

Lisätietoja antaa aluepäällikkö Saara Neiramo, puh. (09) 1561 3047.

Jyrki Kaija
vs. osastonjohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Investointien hallinta / Risto Seppänen

6.6.2019

Helsingin kaupungin kirjaamo
Kaupunkiympäristön toimiala
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11–13)
00099 Helsingin kaupunki
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Kymp/ HEL 2014 - 011588

LEPPÄSUONKATU 7 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 12596)

Olemme tutustuneet otsikossa mainittuun asemakaavaan ja asemakaavan muutoksen selostukseen.

Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole asemakaavan muutosehdotukseen huomautettavaa.

HELEN SÄHKÖVERKKO Oy

Nieminen Jyrki
verkkojohtaja