

# Kuvan työsuojelun lausunto Kruunuvuorenrannan palvelukorttelin liikuntatiloista

Tutustuttuani käytettävissä oleviin pääpiirustuksiin totean hankkeen osalta seuraavaa:

Tilojen materiaalien tulee olla akustisesti sellaisia, joilla melu on rakennuksen eri tiloissa hallittavissa.

Työpaikalla tulee olla työntekijöiden käytössä henkilöstön lukumäärään nähden riittävät ja asianmukaiset peseytymis-, pukeutumis- ja vaatteiden säilytys- ja kuivatustilat, ruokailu-, lepo- ja käymälätilat sekä muut henkilöstötilat. Ruokailutilojen mitoitus tulee olla riittävä ja varustelu tarkoituksenmukaista. Sisäilman laadun kannalta on syytä suunnitella materiaalit ja rakenteet siten, että siivous ja huoltotoimenpiteet eivät vaikeudu. Siivouskoneen helppo liikuteltavuus varaston ja siivouskohteiden välillä on arjessa tärkeää ja työhyvinvointia tukevaa.

Ilmanvaihtoa suunniteltaessa on otettava huomioon työpisteiden sijainnit vetoisuuden ja vetoisuustunteen välttämiseksi. (esim. vahtimestarin työskentelytila). On huolehdittava, että ilmanvaihto on mahdollisimman äänetön ja tilakohtaisesti säädettävissä.

Valaistuksen ja sähkö yms. pisteiden sijoittelussa on huomioitava ergonomia ja siivouksen tarpeet. Henkilöstötiloissa on syytä kiinnittää myös erityistä huomiota poistumis- ja kulkuteiden riittävyteen. Tilojen tulee olla tarkoitukseen riittävät ja sopivat, myös varastotilat koska muuten tavaraa kerääntyy niille kuulumattomiin tiloihin ja hankaloittaa siivousta.

Helsingin kaupunki on sitoutunut esteettömyyteen.

Helsingissä 5.12.2022

Ilkka Leivo  
työsuojeluvaltuutettu, työntekijät  
[ilkka.leivo@hel.fi](mailto:ilkka.leivo@hel.fi)  
0407730457